

АКТ
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к новому 2022/2023 учебному году.

Составлен « 09 » августа 2022 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания нежилое

Год постройки 1976 год

Адрес образовательного учреждения СПб, 199397, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп.3, Литера А

Телефон (факс) (812) 351-20-48, (812) 352-57-48

Адрес электронной почты sad24@voportal.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения Моисеева Александра Евграфовна

В соответствии с распоряжением администрации Василеостровского района
№ 3330-р от 15.07.2022 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Василеостровского района

Председатель комиссии

Пономарев И.М. – заместитель главы администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Заместитель председателя комиссии

Цибизова О.В. – начальник отдела образования администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Члены комиссии:

Золотов Н.В. – заместитель начальника отдела образования администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга;

Камелин К.А. – ведущий специалист отдела образования администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Логунова Е.Л. – главный специалист отдела образования администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга;

от администрации образовательного учреждения

Моисеева А.Е. – заведующий

Цыкина Н.В. – заместитель заведующего по АХЧ

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 2-од от 10.01.2022 года

Удостоверение № 5576-3 Выдано 15.07.2022г. протокол № 20-22-35659

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 3-од от 10.01.2022 года

Удостоверение № 3837-20 Выдано 29.11.2021г. протокол № 20-21-61327

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 4-од от 10.01.2022 года

Удостоверение № СТ-19-002с-01 Выдано 15.05.2019г. по 15.05.2024г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 15-од от 17.01.2022 года

Удостоверение № 78-1324.16781 протокол № 1324 Выдано 21.01.2022 г. по 21.01.2025г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – отсутствуют

1.6. Ответственный за охрану труда

Цыкина Наталья Владимировна

Приказ № 56/2-од от 30.08.2021года

Удостоверение № 78-023-13869 Выдано 04.03.2020г. по 04.03.2023г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав утверждён распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2019г. № 776-р

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

78 № 001642 от 31.01.2012г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

78-АЖ № 689536 от 24.09.2012г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ № 398708 от 03.06.2014г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от « 16 » марта 2020г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от « 30 » мая 2016г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 9 858 куб.м.

Этажность 2

Общая площадь - 1 893,9 кв.м.;

полезная площадь - 1 297 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) отсутствуют

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) отсутствуют

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2022/2023 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 11 групп, с общим количеством воспитанников 131 человека.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	- 10 детей
вторые младшие группы	- 20 детей
средние группы	- 29 детей
старшие группы	- 31 детей
подготовительные к школе группы	- 33 детей
центр сопровождения	- 5 детей
служба ранней помощи	- 6 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - отсутствуют _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

укомплектовано _____

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 9 263,0; сколько на участке деревьев - 64;

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов - нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние удовлетворительное

наличие договора о вывозе мусора АО «Невский экологический оператор» № 1279460-2022/ТКО

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования имеются

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО отсутствуют

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО отсутствуют

9. Готовность групповых комнат, их состояние хорошее

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка имеется, хорошее

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен хорошее, количество смен 3-х комплектов

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами в норме

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий кабинеты дефектологов, учителей-логопедов, кабинет психолога, сенсорная комната, групповые комнаты в хорошем состоянии

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря спортзал, открытые спортивные площадки соответствуют санитарно-техническим требованиям

Зал для музыкальных занятий, его готовность музыкальный зал готов к занятиям

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой компьютерные офтальмологические программы и оборудование для лечения амблиопии и косоглазия, компьютер – 6 шт., ксерокс – 2 шт., принтер – 3 шт., ноутбук – 6 шт., факс – 1 шт., телевизор – 1 шт., видеомагнитофон – 1 шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Электроплиты – 2 шт. Бытовой холодильник – 2 шт. Электромясорубка – 1 шт. Жарочный шкаф – 2 шт. Машина картофелеочистительная кухонная МКК-150 – 1 шт. ШХ – 3 шт. Электрокипятильник – 1 шт. Овощерезка – 1 шт. Водонагреватель – 1 шт. Морозильный ларь – 1 шт. Машина протирачно-резательная – 1 шт.	В соответствии с требованиями	В достаточном количестве	В соответствии с нормами

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние необходимое медицинское оборудование имеется в соответствии с нормативами, состояние хорошее

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется изолятор для временного пребывания

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств имеется, жавилар-эффект, концентрат, антисептик

место приготовления хлораторная

тара баки – ёмкости для раствора

наличие ручного пиromетра имеется 2 шт.

наличие масок имеется
наличие перчаток имеется
наличие горшков 28 штук
наличие утюгов гладильный каток, 2 утюга
наличие пылесосов для уборки 10 штук
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения работники обеспечены спецодеждой, хранение в кладовой

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции

ООО «ФУРАМА» (ООО «ФРМ»), Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 54, корп. 6, литер А, пом. 15-н, оф 2; тел.: (812)635-55-64, 8(921)983-13-97; E-mail: info@frmspb.ru, g0230306@mail.ru; **К - № 143, от 31.01.2022г., акт № 86 от 20.04.2022**

дератизации, дезинсекции **ООО "ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ"**, 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, лит. Л, офис 253, тел./факс: (812)336-25-22, (812)560-98-21; E-mail: centergig2011@mail.ru; **К - № 155, от 21.12.2021г., акт № 3604 от 30.06.2022**

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 20.06.2022г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 27.05.2022г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением 17.06.2022г.
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 10.07.2022г.
К-№ 286 от 28.12.2020г. (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения хорошее

состояние сетей газоснабжения отсутствует

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 4 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода Василеостровское отделение СПб ГО «ВДПО» К - № 416/ВППВ/2022 от 25.02.2022г.

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 20 шт.

углекислотные 2 шт.

необходимо приобрести -- шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) установлены системы АПС; АПТ; СОУЭ; К - № 1205 от 01.11.2021г.

Выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях; ООО «Петроинвестсоюз».

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) ООО «Рейдер - КСБ», К - № ДС 24/КСОБ/22 от 14.03.2022г.

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает

обслуживание системы оповещения людей о пожаре ООО «Рейдер - КСБ», К - № ДС 24/КСОБ/22 от 14.03.2022г.

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние – имеется

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания имеются
респираторы «Алина – 200АВК, самоспасатели «Шанс» - Е, ДПГ-3, противогазы ГП-5, УИД – 01
«КМИЗ – КАРДИО АБМ»

16.7. состояние путей эвакуации хорошее, свободное

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций не требуется

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2022 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась 02.08.2022; Акт № ИВ-130-27-806 от 03.08.2022г.
(дата акта)

Основные результаты проверки Выполнены работы по комплексу мероприятий по реализации
СТУ в помещениях, предписание выполнено.

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока обеспечено

санитарных узлов обеспечено

душевых обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-
химические показатели заключение № 78-20-04Ф-03.000..Л 16955 от 29.04.2022г. СПб ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» результаты проб в пределах
нормируемых значений;

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
исправна, санузлами обеспечены, состояние хорошее

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне бассейн отсутствует

в мед. блоке имеется с естественным побуждением

в санитарных узлах, душевых имеется с естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки в наличии 6 шт. паспортов от 16.04.2012г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
помещения пищеблока и прачечной акт № 516 от 30.06.2022г. ООО «ИНЖЕНЕРиЯ»

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное имеется, соответствуют норме

люминесцентное имеется, соответствует норме

лампы накаливания отсутствуют

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности заключение № 78-20-
04Ф-03.005Л.15109 от 20.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург»; результаты замеров в пределах нормируемых значений

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, состояние хорошее
наличие перегоревших ламп (в %) 8 %

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется в наличии специализированный металлический контейнер

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется ООО «ОП «Транс-Секьюрити», К - № 1120 от 04.10.2021г. – 31.12.2023; пропускной режим осуществляется круглосуточно квалифицированными охранниками;

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ОВО по Василеостровскому району г.СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ» на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) К - № 01/1920/24с от 22.12.2021г.

19.2. системы охранной сигнализации имеется, в рабочем состоянии

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется, в рабочем состоянии

19.4. наличие ограждения территории организации имеется, сетка-рабица, состояние Удовлетворительное

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется ручной

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется «Блок вызова БВД-405СР-4

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

- Выполнение работ по комплексу мероприятий по реализации СТУ в помещениях;

- Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей;

- Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2023г.

- Работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода;

- Ремонтные работы в помещениях к новому учебному году проводились своими силами.

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии _____ Цибизова О.В.

Члены комиссии:

_____ Золотов Н.В.

_____ Камелин К.А.

_____ Логунова Е.Л.

_____ Моисеева А.Е.

_____ Цыкина Н.В.

Акт составлен « 09 » 08 2022г.

22. Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя комиссии

Пономарев И.М.

« ____ » _____ 2022 г.

